

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662910, Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Комсомольская, 115, ogps20gpn@mchskrsk.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 14/1/1-5**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

Ирбинская средняя общеобразовательная школа № 6

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Курагинского района по пожарному надзору Дунаева Д.Х. от «26» февраля 2021 года, № 14, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «09» марта 2021 года; с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «19» марта 2021 года; проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору Новиковым Русланом Магомедовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по адресу: 662943, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Большая Ирба, ул. Ленина, 8а

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ Ирбинская СОШ № 6 Наприенко Татьяной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|--|--|--|
| 1             | 2  | 3  | 4  |
| 14/1/1-1      | На объекте в течение всего 2020 года не проводились тренировки по эвакуации людей, находящихся в здании. При том, что во втором полугодии 2020 года велся учебный процесс. | (1) ст. 37 (2) ст. 5 (3) п. 9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. | 03.05.2021   |
| 14/1/1-       | На втором этаже в  | (1) ст. 37 (2) ст. 5 (3) п. 15. Руководитель   | 18.03.2022   |



| № Предприятия | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|---|--|--|
| 1             | 2   | 3  | 4  |
| 2             | стене, отделяющей помещение организаторской от общего коридора имеется сквозное отверстие под потолком под лампу дневного света.                  | организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.   |  |
| 14/1/1-3      | В здании находится помещение организаторской, которого нет в техническом паспорте объекта.  | (1) ст. 37 (2) ст. 5 (3) п. 16. На объектах защиты запрещается:<br>е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); | 18.03.2022   |
| 14/1/1-4      | Ограждения на крыше здания отсутствуют.   | (1) ст. 37 (2) ст. 5 (3) п. 17. Руководители организаций:<br>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.  | 18.03.2022   |
| 14/1/1-5      | В тамбуре эвакуационного выхода, расположенного возле входа в подвал, в распределительной коробке эксплуатируются провода с отсутствием изоляции. | (1) ст. 37 (2) ст. 5 (3) п. 35. Запрещается:<br>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.  | 03.05.2021   |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены

|   |  |
|---|--|
| 1 | Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ  |
| 2 | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ                                   |
| 3 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 |



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Курагинского района  
по пожарному надзору  
Новиков Руслан Магомедович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 19 » марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Нану  
(подпись)

« 19 » марта 2021 г.

Нанушечко И.А.  
(должность, фамилия, инициалы)